

Auteur: Dieter Verstuyft - Technologisch adviseur
Versie: 10/2026

Verplichte verzegeling van hoofddifferentieels afgeschaft vanaf 1/11/2026

Vanaf 1 november 2026 vervalt de verplichting om de hoofddifferentieels van een huishoudelijke elektrische installatie te verzegelen na een conforme keuring.

Deze wijziging werd vastgelegd in het koninklijk besluit van 13 augustus 2026, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 15/09/2026, heeft betrekking op Boek 1 van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI).

Concreet wordt in de delen 4 en 6 van Boek 1 de verplichting opgeheven om de differentieelstroombeschermingsinrichtingen die aan het begin van een huishoudelijke elektrische installatie zijn geplaatst, te verzegelen wanneer de installatie bij een controle door een erkend controleorganisme conform wordt verklaard.

De wijziging geldt voor zowel:

- De gelijkvormigheidscontrole van nieuwe elektrische installaties vóór de ingebruikname, alsook bij belangrijke wijzigingen of uitbreidingen van een elektrische installatie.
- De controlebezoeken van bestaande elektrische installaties.

Waarom wordt deze verplichting afgeschaft?

De verplichte verzegeling bood juridisch geen aantoonbare meerwaarde. Bovendien gold deze verplichting uitsluitend in België, waardoor fabrikanten hun producten specifiek voor de Belgische markt moesten aanpassen.

Ook zonder verzegeling blijft de ongenaakbaarheid van de ingangsklemmen gewaarborgd. De verzegeling is dus niet noodzakelijk om deze bescherming te verzekeren.

Daarnaast waren er in de praktijk verschillende aandachtspunten:

- Beperkte toepassing: bij belangrijke wijzigingen of uitbreidingen van een bestaande elektrische installatie moest alleen de differentieelstroombeschermingsinrichting(en) waarop de wijziging of uitbreiding betrekking had, worden verzegeld;
- Beperkte afschrikkende werking: de verzegeling bood slechts een beperkte garantie als veiligheidsmaatregel, aangezien ze op zichzelf niet verhindert dat iemand de verzegeling verbreekt of verwijdert;
- Praktische problemen: niet alle differentieelstroombeschermingsinrichtingen, met name bepaalde toestellen van het type B, beschikken over een mogelijkheid tot verzegeling.

Wanneer een verzegeling ontbrak of verwijderd was, moest deze opnieuw worden aangebracht door een erkend controleorganisme. Dit kon een bijkomende controle noodzakelijk maken en zorgde voor extra administratieve en praktische lasten.

De beslissing kwam tot stand na overleg tussen vertegenwoordigers van installateurs, erkende controleorganismen en openbare distributienetbeheerders.

Wat blijft behouden?

De afschaffing van de verzegelingsplicht verandert niets aan de bestaande veiligheidsvoorschriften voor huishoudelijke elektrische installaties.

De verplichting om aan het begin van een huishoudelijke elektrische installatie een differentieelstroombeschermingsinrichting met een nominale aanspreekstroom van maximaal 300 mA te voorzien, blijft onverminderd van kracht.

Vanaf 1 november 2026 is het verzegelen van de hoofddifferentieels bij een conforme keuring dus niet langer verplicht. Dit vereenvoudigt de keuringsprocedure en vermindert de praktische en administratieve lasten voor installateurs, zonder afbreuk te doen aan de bestaande veiligheidsvereisten.

Link naar verslag koninklijk besluit :

https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?language=nl&sum_date=2026-09-15&lg_txt=n&numac_search=2026006432

De informatie in dit artikel is accuraat op moment van publicatie en is gebaseerd op de wetgeving en stand van de technologie op dat moment.
